

Sehr geehrte Kunden,

wir möchten Sie hiermit informieren, wie Sie Ihre Erdgas-Anlage sicher und kostengünstig betreiben können. Denn grundsätzlich gilt, dass Hauseigner und Mieter für alle Gasinstallationen in Ihrem Eigentum selbst die Verantwortung tragen. Weil diese gesetzliche Pflicht nicht allen Bürgern bekannt ist, haben wir für Sie einige nützliche Hinweise zusammengestellt. Damit gehen Sie auf Nummer sicher und vermeiden unnötige Ausgaben.

Die wichtigsten Informationen gleich vorneweg: Bevor eine neue Anlage in Betrieb geht, muss ein Fachbetrieb alle Gasleitungen im Haus auf Ihre Dichtheit prüfen und die Ordnungsmäßigkeit der Anlage bestätigen. Dies ist die Voraussetzung für die Gasfreigabe durch den Netzbetrieb. Diese Prüfung sollten Hauseigner oder Mieter alle zwölf Jahre wiederholen – aus eigenem Interesse.

Für die Sicherheit Ihrer Gasanlage hat der Fachverband DVGW (**D**eutsche **V**ereinigung des **G**as- und **W**asserfaches e.V.) drei goldene Regeln entwickelt:

1. Lassen Sie Ihre Gasgeräte von Zeit zu Zeit von einem Fachmann überprüfen.
2. Beauftragen Sie bei Störungen an Gasgeräten oder bei Schäden an Gasleitungen nur Fachleute.
3. Gehen Sie regelmäßig auf „Hausschau“ und machen Sie den Jahrescheck an Gasgeräten und Gasleitungen – ganz einfach mit der folgenden Checkliste
Keine Bange: Sie brauchen keine technischen Kenntnisse und Fertigkeiten. Genaues Hinschauen genügt.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.dvgw.de › **Gas** › **Informationen für Verbraucher**

Sicherheit in Ihren Händen: Ihre Liste für den Jahres-Check	
<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Sind die Absperrrichtungen an Hausanschluss und Zähler frei zugänglich?
<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Sind die Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?
<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Sind alle Gasleitungen gut befestigt und frei von "Anhängseln"?
<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Sind Lüftungsöffnungen an Verkleidungen vorhanden?
<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Sind Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?
<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Ist eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und Türen sichergestellt?
<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Wurde bei der Installation neuer Abluft-Dunstabzugshauben oder Abluft-Wäschetrockner mit dem Fachmann gesprochen?
<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Ist der Schlauch vom Herd zur Gassteckdose ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?
<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Bei sichtbarer Flamme am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?
<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Sind die Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?
<input checked="" type="radio"/> Ja	Alles mit "Ja" beantwortet? Prima, Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung. Auf Wiedersehen beim nächsten Hausschau-Check in einem Jahr!
<input type="radio"/> Nein	Sie haben irgendwo ein "Nein" ankreuzen müssen? Dann sollten Sie die Schwachstelle umgehend beseitigen lassen! Sprechen Sie so bald wie möglich mit Ihrem Installateur oder Heizungsbauer, mit dem Schornsteinfeger oder mit einem Mitarbeiter Ihres Gasversorgungsunternehmens!